


Steuer- und Regeleinrichtung VNB

Bei 100% erfolgt keine Signalisierung von der Bonn-Netz GmbH
 Der Kontakt 61 und 62 wird nicht genutzt!
 Es werden nur die Reduzierungsstufen 50%/0% (AUS) signalisiert!



Die Wirkleistungssteuereinrichtung des VNB befindet sich im Wandler-Zähler, bzw. auf dem 3-Punkt Steuergerätefeld (SG-Feld) neben dem Zähler-Wechselschrank. Das anlagenseitige Steuerkabel ist bis in das 3-Punkt SG-Feld zu verlegen.

Die jeweils genutzten Aderfarben aus der Kundenanlage zur Umsetzung der VNB-Wirkleistungssteuerung sind der Bonn-Netz GmbH bekannt zu geben!

3			Datum	14.08.2015	Projekt : TAB Vorlagen					Kundenname		GB1	
2			Erstellt	Sebastian Barth								Matrix Regelung	
1			Geprüft							Angebotnr.0		Blatt 1 / 1	
Änderung - Index : a		Datum	Name	Norm	Aderbelegung Regelung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14