

# EasyMeter

## Betriebsanleitung

Elektronischer,  
3-Phasen, 4-Leiter Zähler

### Q3M



## ***Inhaltsverzeichnis***

<b>1. Allgemeine Beschreibung .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Varianten und Artikelnummern .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Innenleistungsschild .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Allgemeine Displayfunktionen .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Anzeige der Betriebszustände .....</b>	<b>6</b>
5.1 Grundsätzlicher Ablauf nach Spannungswiederkehr .....	6
5.2. Anzeige für die verschiedenen Zählerausführungen .....	7
5.2.1 Anzeige Bezugszähler .....	7
5.2.2 Anzeige Lieferzähler .....	7
5.2.3 Anzeige 2- Richtungszähler .....	8
5.2.4 Tarifierung allgemein .....	9
5.3 Anzeige von Zusatzinformationen .....	9
5.3.1 Bedienung des „optischen Tasters“ .....	9
5.3.2 Zusatzinformationen durch „optischen Taster“ .....	10
5.3.3 Eingabe des PIN-Codes .....	11
5.3.4 Anzeige Historische Werte .....	12
5.3.6 Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit ....	13
5.3.7 Anzeige von Betriebszuständen .....	14
5.3.8 Anzeige von Fehlerzuständen .....	14
<b>6. Ausgänge und Schnittstellen .....</b>	<b>15</b>
6.1 Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS) .....	15
6.1.1 MSB-Schnittstelle .....	15
6.1.2 Info-Schnittstelle .....	15
6.1.3 Optischer Prüfausgang .....	16
<b>7. Datenprotokolle der Zähler Q3M .....</b>	<b>16</b>
<b>8. Technische Daten der Zähler .....</b>	<b>17</b>
<b>9. Hinweise zur Montage .....</b>	<b>18</b>
<b>10. Anschlussschaltbild .....</b>	<b>18</b>

EasyMeter GmbH  
Piderits Bleiche 9  
D-33689 Bielefeld

Tel.: +49-5205-9828-0  
Mail: info@easymeter.com  
Web: www.easymeter.com

## 1. Allgemeine Beschreibung


### Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

### Verwendung:





Verwendung als 3 Phasen, 4 Leiter- oder Einphasen-Wechselstrom-Zähler (L3) in Zählerplatzsystemen mit Zählerräumen nach DIN VDE0603 Teil 1, DIN 43853.

### Produktbeschreibung:



Die Zählergehäuse sind verschweißt und als „Sealed-forever“ Geräte ausgeführt. Hinweis: Die mechanischen Schnittstellen, die Spannungsschnittstellen und die D0-Schnittstelle sind nicht patentiert oder herstellerseitig geschützt. Auf Wunsch werden weitere Detailzeichnungen und Spezifikationen zur Verfügung gestellt. Die Geräte weisen eine bidirektionale D0-Schnittstelle nach DIN EN 62056 auf, welche Daten in Form des SML-Protokolls ausgibt (Smart Message Language).

## 2. Varianten und Artikelnummern

Zählart	Benennung des Zählertyps	Symbole auf dem Typenschild	Beispiel	Funktion
XX0X XX5X	Drehstromzähler (mit Rücklaufsperr)	 1.8.0	Q3MA3100: I <sub>max</sub> =100A, Kl. A	$P_{tot} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ für $P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} > 0$ und $P_{tot} = 0$ für $P_{L1} + P_{L2} + P_{L3} < 0$
XX2X XX6X XX7X	Drehstrom- Zweirichtungszähler	 1.8.0  2.8.0	Q3MA1220: I <sub>max</sub> =60A, Kl. A	$P_{tot} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ Wenn $P_{tot} > 0$ dann $P_{tot} \rightarrow 1.8.0$ Wenn $P_{tot} < 0$ dann $P_{tot} \rightarrow 2.8.0$
XX3X XX8X	Drehstrom- Lieferzähler (mit Rücklaufsperr)	 2.8.0	Q3MB1130: I <sub>max</sub> =60A, Kl. B	$P_{tot} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ Wenn $P_{tot} > 0$ dann $P_{tot} = 0$ Wenn $P_{tot} < 0$ dann $P_{tot} \rightarrow 2.8.0$
XX4X XX9X	Drehstrom- Lieferzähler (ohne Rücklaufsperr)	2.8.0	Q3MA1240: I <sub>max</sub> =60A, Kl. A	$P_{tot} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ Wenn $P_{tot} < 0$ dann $P_{tot} \rightarrow 2.8.0$ addieren Wenn $P_{tot} < 0$ dann $P_{tot} \rightarrow 2.8.0$ subtrahieren

**Q3M AXXXX** 2%  
**BXXXX** 1% (Genauigkeitsklassen nach EN50470)

Basisvariante:

**Q3M X1XXX** für I<sub>max</sub> = 60A (DIN, Klemmen-Ø 6,5mm)  
**Q3M X2XXX** für I<sub>max</sub> = 60A (Klemmen-Ø 9,5mm)  
**Q3M X3XXX** für I<sub>max</sub> = 100A (DIN, Klemmen-Ø 9,5mm)

Zusatzklemmen:

**Q3M XX0XX** ohne Zusatzklemmen  
**Q3M XX1XX** mit Zusatzklemmen (Kl. 13, 15) ohne Steuersignal Tarif T1 aktiv  
**Q3M XX2XX** mit Zusatzklemmen (Kl. 13, 15) ohne Steuersignal Tarif T2 aktiv

Zählart:

**Q3M XXX0X** Bezugszähler mit Rücklaufsperr, +T1/+T2  
**XXX2X** Zweirichtungszähler, +T1/+T2 / -T1/-T2  
**XXX3X** Lieferzähler mit Rücklaufsperr, -T1/-T2  
**XXX4X** Lieferzähler ohne Rücklaufsperr, -T1/-T2  
**XXX5X** Bezugszähler mit Rücklaufsperr, +T0  
**XXX6X** Zweirichtungszähler, +T0/ -T0  
**XXX7X** Zweirichtungszähler, +T1/+T2 / -T0  
**XXX8X** Lieferzähler mit Rücklaufsperr, -T0  
**XXX9X** Lieferzähler ohne Rücklaufsperr, -T0

Optionen

**Q3M XXXX0** ohne Manipulationserkennung (Magnet Sensor)  
**Q3M XXXX1** mit Manipulationserkennung (Magnet Sensor)

Die Übersicht ist als Typenliste erhältlich.

### 3. Innenleistungsschild

Leistungsschild des Q3M (Beispiel)

Drehstromzähler  
DE MTP 16 B 011 MI-003


**CE** M 17 0102

4102  
L3  
1.8.0

Info


2017  
50 Hz  
3x230/400V  
-40...70°C  
0,1 - 5(60) A, Kl. B

1 ESY11 6064 2481



Public Key:  
04F1 300A d018 674E FEE9 2483 06A4 99dA  
FAA8 1FC3 d402 C758 F5C7 dF18 dE54 020F  
5419 2949 C091 b0Fb 8d8C C0dE 5C6A 6176

Server-ID:09-01-45-53-59-11-03-9D-54-B1  
Q3MB1101 V6.03  
S/N 60642481




EasyMeter GmbH  
Piderits Bleiche 9  
D-33689 Bielefeld

**MADE IN GERMANY**

1	3	4	6	7	9	10	11	12	15	13
L1	L2	L3	N	7	9					


### 4. Allgemeine Displayfunktionen

Als Anzeige dient eine nicht hinterleuchtete Flüssigkristallanzeige (LCD) mit folgenden Zeichen / Symbolen:



## 5. Anzeige der Betriebszustände

### 5.1 Grundsätzlicher Ablauf nach Spannungswiederkehr (Power-on-Reset)



#### Displaytest

Anzeige aller Segmente

Anzeigedauer ca. 15s

#### Geräte - Firmwareversion

des Programmcodes

Anzeigedauer ca. 5s

#### Geräte – Firmware

Prüfsumme des

Programmcodes

Anzeigedauer ca. 5s

#### Displaytest


Anzeige aller Segmente

ca. alle 60 Sekunden,

Dauer ca. 2s.

## 5.2. Anzeige für die verschiedenen Zählerausführungen

### 5.2.1 Anzeige Bezugszähler




#### Anzeige Tariflos

Bezug: 1.8.0

Rücklaufsperr

Info-Anzeige: Wirkleistung

Bei Doppeltarifzählern wechselt die Anzeige in 2-Tarifanzeige sobald ein Tarifsteuersignal anliegt (MSB o. Klemme 13/15)



#### 2-Tarifanzeige


Bezug: 1.8.1 und 1.8.2

Rücklaufsperr, Tarif 2 aktiv

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek. zwischen Tarif 1 und Tarif 2.

### 5.2.2 Anzeige Lieferzähler




#### Anzeige Tariflos

Liefer: 2.8.0

mit und ohne Rücklaufsperr

Info-Anzeige: Wirkleistung

Bei Doppeltarifzählern wechselt die Anzeige in 2-Tarifanzeige sobald ein Tarifsteuersignal anliegt (MSB o. Klemme 13/15)



#### 2-Tarifanzeige


Liefer: 2.8.1 und 2.8.2

mit und ohne Rücklaufsperr, Tarif 2 aktiv

Info-Anzeige: gesperrt

Anzeige wechselt alle 8 Sek. zwischen Tarif 1 und Tarif 2.

## 5.2.3 Anzeige 2- Richtungs-zähler



### 2-Richtungs-Zähler, tariflos


Bezug: 1.8.0

Lieferung: 2.8.0

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek.  
zwischen Bezug und  
Lieferung.

*Bei Doppeltarifzählern  
wechselt die Anzeige in 2-  
Tarifanzeige sobald ein  
Tarifsteuersignal anliegt  
(MSB o. Klemme 13/15)*




### 2-Richtungs- 2-Tarif-Zähler

Bezug: 1.8.1 und 1.8.2

Lieferung: 2.8.1 und 2.8.2

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek.  
zwischen den Tarifen



### 2-Richtungs- 2.Tarife-Bezugs und tariflos Lieferzähler

Bezug: 1.8.1 und 1.8.2

Lieferung: 2.8.0

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek.  
zwischen den Tarifen



### **5.2.4 Tarifierung allgemein**

Die elektronischen Zähler des Typs Q3M sind als tariflose oder als Zweitarifzähler verfügbar. Bei den Zweitarifzähler kann auf dem Display auch die tariflose Anzeige über MSB aktiviert werden. Dabei wird nur das Summenregister 1.8.0 (Bezugszähler) bzw. 2.8.0 (Lieferzähler) oder 1.8.0 und 2.8.0 im Wechsel (Zweirichtungszähler) angezeigt. Sobald über ein Tarifsteuergerät, über MSB-Schnittstelle oder die Klemmen 13/15, ein Tarifwechsel stattfindet, zählt der Zähler die Energie in den entsprechenden Tarif. Die Anzeige wechselt automatisch in Anzeigemodus „Tarifanzeige“, und zeigt im Wechsel die einzelnen vorhandenen Tarife auf dem Display. Wenn über Klemmen 13/15 das Steuersignal abfällt oder über die MSB-Schnittstelle länger als 60 Sekunden kein Steuerbefehl empfangen wird, schaltet der Zähler wieder in den niederwertigeren Tarif.

Danach kann die Anzeige nur über MSB geändert werden. Tariflose Zähler können nicht Tarifiert werden.

## **5.3 Anzeige von Zusatzinformationen**

### **5.3.1 Bedienung des „optischen Tasters“**


Der „optische Tastendruck“ erfordert ein optisches Energieäquivalent von 400 LUX (z. B. Taschenlampe).

Bei der der Betätigung des „optischen Taster“ wird unterschieden zwischen:

- „kurzer Tastendruck“ -> größer 0 Sek. und kleiner ca. 4 Sek.
- „langer Tastendruck“ -> größer ca. 5 Sek.

Nach Ablauf von 120s ohne Tastenbetätigung wechselt der Zähler in den Normalbetrieb.

## 5.3.2 Zusatzinformationen durch „optischen Taster“



Displaytest- alle Segmente an

Anforderung des 4-stelligen PIN- Codes  
(s. Eingabe des PIN- Codes)

Anzeige der aktuellen Wirkleistung in W

Verbrauch seit letzter Nullstellung in kWh in  
Bezugsrichtung +A. (wenn vorhanden)

Verbrauch seit letzter Nullstellung in kWh in  
Lieferrichtung -A. (wenn vorhanden)


Verbrauch seit letzter Nullstellung durch  
langen Tastendruck löschen.  
1x5s -> "Clr on" 1x5s löscht Verbrauch

Historischer Wert über 1 Tag  
(s. Anzeige Historische Werte)

INFO-Schnittstelle Datensatz  
„Langer Tastendruck“ ändert den Status ON <-> OFF  
OFF = reduzierter Datensatz  
ON = erweiterter Datensatz

PIN Schutz Status  
„Langer Tastendruck“ ändert den Status ON <-> OFF

### 5.3.3 Eingabe des PIN-Codes



An der ersten Stelle erscheint eine Null. Nach jedem weiteren „kurzen Tastendruck“ wird die Stelle hochgezählt:


0 -> 1 -> 2 -> ... 9 -> 0 -> usw.

Wenn die auszuwählende Zahl an der ersten Stelle erscheint, so ist eine Pause von ca. 3s einzuhalten – danach wird diese Zahl übernommen und an der zweiten Stelle erscheint eine Null.

Diese Prozedur für weitere 3 Stellen wiederholen

Ist der PIN- Code korrekt, werden Automatisch die Info -Anzeigen eingeblendet

## 5.3.4 Anzeige Historische Werte



Historischer Wert über 1 Tag für +A falls vorhanden;  
durch „kurzen Tastendruck“ wechselt die Anzeige  
zum nächsten Zeitraum;  
durch „Langen Tastendruck“ Werte in der  
Vergangenheit anzeigen. Diese Funktion ist für alle  
folgenden historischen Werte verfügbar.  
(s. Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit)

Historischer Wert über 7 Tage für +A  
falls vorhanden

Historischer Wert über 30 Tage für +A  
falls vorhanden

Historischer Wert über 365 Tage für +A  
falls vorhanden

Historischer Wert über 1 Tag für -A  
falls vorhanden


Historischer Wert über 7 Tage für -A  
falls vorhanden

Historischer Wert über 30 Tage für -A  
falls vorhanden

Historischer Wert über 365 Tage für -A  
falls vorhanden  
(bei -.- noch nicht genug Werte)

Historische Werte durch langen Tastendruck löschen.  
1x5s -> "Clr on" 1x5s löscht Historische Werte

## 5.3.6 Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit



In der oberen Zeile erscheint ein Counter "-1", gleichzeitig steht in der zweiten Zeile der aktuelle Energiewert für einen Tag. Ein weiterer „kurzer Tastendruck“ zählt den Counter hoch: "-2". In der zweiten Zeile steht dann der Wert von vor 1 Tag. Maximale Anzahl an Tagen ist "-730".

Durch einen "Langen Tastendruck" springt die Anzeige zurück ins Menü. Diese Funktion ist ebenso auf die Historischen Werte für 7, 30 und 365 Tage anwendbar.

Maximaler Counter:


730 für "1d"

104 für "7d"

24 für "30d"

2 für "365d"


### 5.3.7 Anzeige von Betriebszuständen



Spannungsausfall einer Phase  
(hier L3)




Verbrauch unter der  
Anlaufschwelle – die  
Leistungsanzeige zeigt „-----“



Magnetische Manipulation  
erkannt. Zeitpunkt wird ins  
Logbuch mit Sekundenindex  
eingetragen

### 5.3.8 Anzeige von Fehlerzuständen



Funktionsfehler:  
Die letzten Energiewerte der  
Tarifregister vor Eintritt des  
Fehlers werden angezeigt.  
Der Fehlercode wird in der  
unteren Zeile angezeigt.

Anzeige	Fehlerbeschreibung
FF001	Hardwarefehler
FF002	Parameterfehler
FF003	Energie-Speicher (EEPROM) fehlerhaft
FF004	Interner Fehler

## 6. Ausgänge und Schnittstellen

### 6.1 Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS)

Telegramm Protokoll	nach SML 1.04
Baudrate	9600 Bit/s
Byte Format	(8,N,1)

#### 6.1.1 MSB-Schnittstelle

Die potentialfreie Datenschnittstelle des Zählers ist eine bidirektionale, optische (Infrarot-) Kommunikationsschnittstelle.

Es können pro Datensatz maximal folgende Messwerte ausgegeben werden:

- der Zählwerksstand  $T_0$  (1.8.0 und/oder 2.8.0)  
(13-stellig in kWh, mit 6 Vor- und 7 Nachkommastellen)
- der Tarifregisterstand  $T_1$  (1.8.1 und/oder 2.8.1)  
(8-stellig in kWh, mit 6 Vor- und 2 Nachkommastellen)
- der Tarifregisterstand  $T_2$  (1.8.2 und/oder 2.8.2)  
(8-stellig in kWh, mit 6 Vor- und 2 Nachkommastellen)
- die Summenleistung  $P_{\text{tot}}$   
(7½-stellig in W, 5 Vor- und 2 Nachkommastellen, Vorzeichen)
- die Phasenleistungen  $P_{L1}$ ,  $P_{L2}$ ,  $P_{L3}$   
(7½-stellig in W, 5 Vor- und 2 Nachkommastellen, Vorzeichen)
- der „Public Key“
- die Phasenspannung  $U_{L1}$ ,  $U_{L2}$ ,  $U_{L3}$   
(4-stellig in V, 3 Vor- und 1 Nachkommastellen)

Das Protokoll ist nach Lastenheft „Smart Message Language (SML), Version 1.04“ und nach „Lastenheft EDL Elektronischer Haushaltszähler, Version 1.2“ ausgeführt. Der Zähler sendet jede Sekunde einen Datensatz.

#### 6.1.2 Info-Schnittstelle

Der Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche potentialfreie optische Datenschnittstelle (INFO-DSS).

Die Info-Schnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle und dient folgenden Aufgaben:

- zur permanenten Ausgabe der abrechnungsrelevanten Messwerte jede Sekunde
- erweiterte Ausgabe wird durch den PIN freigeschaltet  
(Energierregister 13-stellig, Summe der Momentanleistungen)

### **6.1.3 Optischer Prüfausgang**

Der infrarote, optische Prüfausgang nach EN50470-1 (Pulsausgang) arbeitet bei den 60A Varianten mit einer Pulskonstante von 10.000 Impulse/kWh und bei den 100A Varianten mit 5.000 Impulse/kWh bei einer Wischimpulslänge von 1 ms. Liegt die Leistung unterhalb der Anlaufschwelle leuchtet die LED durchgehend.

### **7. Datenprotokolle der Zähler Q3M**

Zu den Datenprotokollen des Zählers ist ein separates Dokument erhältlich.



## 8. Technische Daten der Zähler

Genauigkeitsklasse:	Klasse A oder Klasse B gemäß EN50470-1
Referenzstrom $I_{ref}$ :	5 A
Grenzstrom $I_{max}$ :	60 A, 100 A
Anlaufstrom $I_{st}$ :	10 mA
Mindeststrom $I_{min}$ :	100 mA
Übergangstrom $I_{tr}$ :	500 mA
Referenzspannung $U_n$ :	4-Leiter Zähler: 3 x 230/400 V 2-Leiter Zähler: 230 V an L3
Referenzfrequenz $f_n$ :	50 Hz
Zählerkonstante:	IR-LED – 60A Ausgang mit 10.000 Imp/kWh IR-LED – 100A Ausgang mit 5.000 Imp/kWh
LCD-Anzeige:	6 Vorkomma-, 0 Nachkommastellen je Tarif
Datenschnittstellen:	- auf der Zählervorderseite (INFO-DSS): (optisch, potentialfrei) Unidirektional, push Betrieb - auf der Zähleroberseite (MSB-DSS): Bidirektional, push / pull Betrieb
Klemmen - Ø:	8 Klemmen, jede mit Ø 6.5 mm (Q3MX1XXX), 8 Klemmen, jede mit Ø 9.5 mm (Q3MX2,Q3BM3XXX) Schrauben 2 x M6 pro Klemme
Zusatzklemme:	Versorgungsklemme 7* = L3 = 230V, nicht gezählt Versorgungsklemme 9* = L3 = 230V, gezählt Tariffsteuerklemme 13 = >120V AC Tariffsteuerklemme 15 = N jede mit Ø 2.5 mm zugelassene Versorgung von externen Geräten nur über Klemme 7*
Abmessungen:	ca. 177x198x51 mm (BxHxT mit Klemmendeckel 60)
Gewicht:	ca. 0,6 kg
Schutzklasse:	II
Schutzart (Gehäuse):	IP 54
Leistungsaufnahme:	≤ 0,01 W bei 5A / ≤ 1,1 W bei 60A im Strompfad ≤ 0,7 W / 2 VA im Spannungspfad
Temperaturbereich:	-40° C...+70° C
Luftfeuchtigkeit:	< 100 %
Mechanische / EMV	
Anforderungsklasse:	M1 / E2
Einsatz des Zählers:	Innenraum
Steckbuchsen(Jumper):	Erweiterung mit Zusatzgeräten nur ungezählt zulässig (Jumper A)

### 9. Hinweise zur Montage

Der empfohlene Leiterquerschnitt zum Anschluss der Zähler lautet:

Zähler Q3MX1XXX ( $I_{\max} = 60\text{A}$ ):	16mm <sup>2</sup>
Zähler Q3MX2XXX ( $I_{\max} = 60\text{A}$ ):	35mm <sup>2</sup>
Zähler Q3MX3XXX ( $I_{\max} = 100\text{A}$ ):	35mm <sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben 3 Nm (M6). Der Klemmendeckel ist in 4 Längen erhältlich (40, 60, 80, 100 mm). Maßzeichnungen der Zählervarianten sind auf Anfrage erhältlich. Eine schiefe Montage des Zählers hat keinen Einfluss auf die Messtechnik.

### 10. Anschlussschaltbild




Abb. 1: Anschlussschaltbild 4100 ohne Zusatzklemmen




Abb. 2: Anschlussschaltbild 4102 mit Zusatzklemmen