



**AAR: 300mm anlagenseitiger Anschlussraum!**

Die Ausgestaltung des anlagenseitigen Anschlussraumes entnehmen Sie der VDE AR-N 4100:2019 Punkt 7.2

Zählerfeld mit 3-Punkt Befestigung

Zählersteckklemme mit Anschlussstiften und verriegelbar zzgl. berührungssicherer Abdeckhaube  
 - 1 St. Cat 5/7 Anschlussdose auf Zählerkreuz  
 - Durchgängige Rohr-/ Kanalverbindung zum APZ zzgl. Cat 5/7 Datenleitung

Geschottet und plombierbar auszuführen

APZ: „Abschlusspunkt Zählerplatz“ zur Aufnahme von Kommunikationskomponenten im Anwendungsgebiet des VNB

Bauseits auszustatten mit:

- 2 St. Cat 5/7 Anschlussdose unter der Abdeckung
- Durchgängige Rohr-/ Kanalverbindung zum APL (Abschlusspunkt Linienetz) zzgl. Cat 5/7 Datenleitung
- Spannungsversorgung auf 3 poligen Stecker (SK2) unter der Abdeckung geführt
- Abdeckung ist geschlossen und plombierbar auszuführen

ANMERKUNG Der Raum für APZ ist nach DIN VDE 0603-2-1 (VDE 0603-2-1) angrenzend an der Ober- oder Unterkante des Zählerschranks angeordnet.

- Steuersicherung (**max.16A**; 25kA LS Schalter oder D0 Element) plombierbar auszuführen zur Spannungsversorgung des APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz)
- Erd- und Kurzschlussfeste Verlegung
- Für jeden weiteren Zählerschrank ist jeweils eine Steuersicherung (**max.16A**; 25kA LS Schalter oder D0 Element) plombierbar ohne Verdrahtung vorzurichten

- Im **netzseitigen Anschlussraum (NAR)** des Zählerplatzes ist vor jedem Zähler eine selektive Überstromschutzeinrichtung (z. B. ein SH-Schalter) vorzusehen. Diese selektive Überstromschutzeinrichtung muss sperr- und plombierbar sein und folgende Funktionen für jeden Zählerplatz aufweisen:
- Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage
  - Freischalteinrichtung für die Mess- und Steuereinrichtungen
  - zentrale Überstromschutzeinrichtung für die Kundenanlage
  - Überstromschutzeinrichtung für die Messeinrichtungen und die Leitungen zum Stromkreisverteiler.

h.2019-02	Datum	Name
bearbeitet	01.02.2021	R. Kurscheid
gezeichnet	03.04.2019	S. Barth
geändert		
gesehen		

**BonnNetz**  
 Ein Unternehmen der Stadtwerke Bonn

Maßstab **Hinweis zur Ausgestaltung von Zähleranlagen**  
 Überschusseinspeisung: EEG-Anlagen bis 30 kVA ohne EEG-Umlagepflicht / KWK-Anlagen bis 2 kW[e].  
 Nach VDE AR-N 4100:2019 -> 4105:2018