


Musteraufbau Zähleranlage für Messkonzept 8.3

Zur Wärmepumpe

von PV-Anlage

zu den
Haushaltsverbrauchern

WP-LS-Lastsicherungen (max. 35A)
WP-Steuersicherungen und
WP-Abschaltenschutz



Netzeinspeisung

koordinierter SH-
Schalter 2 oder
selektive
Auslegung